ООО «ПРО ЭНЕРДЖИ»

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДО 1000 В

ЧЕК-ЛИСТ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

# 10 вопросов до приезда электролаборатории

По проверочным листам Ростехнадзора и требованиям к организации работ в электроустановках · Объект: _____ Дата проведения испытаний: _____

| | ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ПРИЕЗДУ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ | ДА | НЕТ | ФИО ОТВЕТСТВ. / СРОК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Назначен ли приказом ответственный за электрохозяйство и определены ли зоны ответственности?** Без этого документа проверяющие сразу зафиксируют нарушение. Лаборатория должна знать, кто принимает решения и подписывает акты. | | | |
| 2 | **Готова ли однолинейная схема электроснабжения объекта (или испытываемого участка) к выдаче подрядчику?** Без актуальной схемы лаборатория не составит программу испытаний «по участкам»; восстановление схемы затянет процедуру подготовки отчета. | | | |
| 3 | **Определены ли участки и технологические окна для отключения (ночное время, выходные, каникулы)?** Ключевой вопрос для школ и больниц: окно согласуют с руководством заранее, чтобы не остановить учебный или лечебный процесс. | | | |
| 4 | **Проверены ли свидетельства о поверке приборов у привлекаемой лаборатории?** Задача подрядчика, но копии запросить должен главный инженер: протокол с приборами без поверки не имеет юридической силы. | | | |
| 5 | **Уточнена ли область аккредитации лаборатории (включает ли она нужные виды испытаний до 1000 В)?** Без права на испытания УЗО или измерение петли «фаза-нуль» работы придётся повторять. | | | |
| 6 | **Определён ли порядок допуска персонала лаборатории (кто выдаёт наряд-допуск, проводит инструктаж)?** Работы в действующих электроустановках требуют организационных мероприятий: инженер должен знать, кто со стороны заказчика допускает бригаду. | | | |
| 7 | **Уточнено ли, какие потребители критичны и не могут быть отключены даже на время испытаний?** Реанимация и операционные в больнице, пожарная сигнализация и аварийное освещение в школе: список и порядок обхода согласуют с лабораторией. | | | |
| 8 | **Есть ли доступ ко всем щитам, этажным распределительным пунктам и электрощитовым?** Если помещения закрыты (склады, кабинеты руководства, технические этажи), измерения не провести — доступ и сопровождающего обеспечивают заранее. | | | |
| 9 | **Назначен ли сопровождающий от объекта на всё время работ?** Электрик или специалист по электрохозяйству оперативно снимает и подаёт напряжение и следит, что не затронуты критические цепи. | | | |
| 10 | **Подготовлено ли место для хранения протоколов и определено ли ответственное лицо за их приёмку?** Заранее решите, кто сверит протоколы с нормативами, зарегистрирует и подошьёт их в дело — иначе бумаги потеряются. | | | |

**ОРИЕНТИРЫ:** объём испытаний — ПУЭ гл. 1.8 и инструкции заводов; эксплуатация и проверка знаний — ПТЭЭП (приказ Минэнерго № 811 от 12.08.2022). **Нет наряда-допуска, ответственного или доступа к щитам — визит переносим.**

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО

подпись / расшифровка

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

_____

8 (812) 985-95-05 info@proenergy-pro.com proenergy-pro.com